Suporte (GridUNESP) - Problema #59
nobreaks não ativo

03 Feb 2010 16:30 - Allan Szu

Status:	Resolvida	**Start date:**	03 Feb 2010
Priority:	Normal	**Due date:**	
Assignee:		**% Done:**	100%
Category:		**Estimated time:**	0.00 hour
Target version:			

Description

Observei que ambos nobreaks do datacenter estavam em modo desprotegido, ou seja, direto na rede elétrica.
O painel mostrava:
Modo desprotegido e disjuntor de baterias desarmado.

O disjuntor estava desarmado como se tivesse problemas mesmo: nem on, nem off.
Terminei de disarmar e armei novamente. Automaticamente os nobreaks voltaram ao modo protegido.